

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК
(наименование органа государственного надзора)

656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

Предписание № 16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №90»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 16 от «26» января 2017 г. главного государственного инспектора
Октябрьского района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. «7» февраля 2017
г. по 11 ч. 30 мин. «7» февраля 2017 г., с 10 ч. 00 мин. «8» февраля 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «8» фев-
раля 2017 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МБДОУ «Детский сад №90»
фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Октябрьский район, г.Барнаул, ул. Бе-
ляева 35.

Нейман Дмитрий Викторович - Старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и
ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК, эксперты не привлекаются

совместно с: заведующей Губанковой Людмилой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписа- ния	Вид нарушений требова- ний пожарной безопасно- сти с указанием меро- приятия по его устране- нию и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра- вового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожар- ной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Люки выхода на чердак не выполнены 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30	п. 8. 4, табл. 2, СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
2	На объекте не проводится регламентные работы по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации с передачей сигнала на пульт подразделения пожарной	ст. 83 раздел 7 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 61 п. 63 ППР	01.08.2017	

охраны			
--------	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



«8» февраля 2017 г.

Нейман Д.В. - Старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 90» Губанкова Людмила Ивановна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«8» февраля 2017 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547)
Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)