Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
"11" сентября 2023 г.
Учётный № ПМ 22230061000207596078

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

18.09.2023г. г. Барнаул

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 2309/004-22/49/ПВПР

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка - "Детский сад №90 "Надежда"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Зиновьевым Павлом Павловичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Беляева, 35 в период: с 09 ч 00 мин «18» сентября 2023 г. по 11 ч 00 мин «18» сентября 2023 г.
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад № 90 «Надежда» общеразвивающего вида Жогова Татьяна Леонидовна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечена работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара (тип исполнения	п. 6.4 СП 6.13130.2021; ч. 2 ст. 82, ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.07.2024	

	кабельной линии не соответствует ГОСТ 31565-2012)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
2.	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.07.2024	
3.	Допущена горючая отделка помещений и путей эвакуации (не предоставлены сертификаты и акты выполненных работ на линолеум)	ч. 6, 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 июля 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад № 90 «Надежда» общеразвивающего вида

Жогова Татьяна Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю ст. лейтенант внутренней службы Зиновьев П.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)